

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ  
Ермаковской СОШ  
А.М.Ткачев  
2021 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Верхнекольцовского филиала МБОУ  
Ермаковской СОШ  
N 03

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ермаковская средняя общеобразовательная школа Верхнекольцовский филиал

1.2. Адрес объекта 347085, Ростовская область, Тацинский район, х. Верхнекольцов улица Школьная, 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2** этажей, 1763 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 2160 кв. м

1.4. Год постройки здания 1973 год, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **июль 2021**, капитального - **не планируется**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ермаковская средняя общеобразовательная школа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347085, Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнекольцов, ул. Школьная, 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования Администрации Тацинского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Ростовская область, станица Тацинская, ул. Ленина, 66

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ начального и основного общего образования

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : на объекте с пребыванием с 9.00час. до 15.30 час

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) :дети в возрасте от 6.5 до 16 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске нет

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата- нет

нарушениями зрения -нет,

нарушениями слуха -нет,

нарушениями умственного развития- нет

2.6. Плановая мощность: **250** посещаемость (количество обслуживаемых в день) **30** , вместимость, пропускная способность **46**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) отсутствует

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта-300 м:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковойсигнализацией, таймером; - нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	<b>Б</b>
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К.О.С.Г.У.)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К.О.С.Г.У.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К.О.С.Г.У.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(С.Г.У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(У.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника). Санитарно-гигиенические помещения доступно условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>не нуждается</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>не нуждается</b>

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Не нуждается</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>индивидуальное решение с ТСП</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Не нуждается</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>индивидуальное решение с ТСП</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>не нуждается</b>
8	Все зоны и участки	<b>индивидуальное решение с ТСП</b>

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ - **2030г** в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации после выполнения работ по адаптации – доступность объекта для всех категорий инвалидов условная.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \*\*\*\*\*

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 05.04.2021
2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_ от 08.04.2021
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от "10" 04 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ  
Ермаковской СОШ

А.М.Ткачев  
2021 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ Верхнекольцовского филиала МБОУ  
Ермаковской СОШ №03**

Тацинский район

« 05 » 04 20\_\_ г.

Ростовской области

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Верхнекольцовский филиал Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ермаковская средняя общеобразовательная школа**
- 1.2. Адрес объекта **347085, Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнекольцов, ул. Школьная, 1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание - 2 этажа, площадь – **1763** кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- **да, 2160** кв. м;
- 1.4. Год постройки здания -**1973**, последнего капитального ремонта- **нет**;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* – **июль 2021** ,  
*капитального* – **не планируется** ;
- 1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ермаковская средняя общеобразовательная школа Верхнекольцовский филиал**  
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **347085, Ростовская область, Тацинский район, х.Верхнекольцов, ул. Школьная, 1**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация **Отдел образования Администрации Тацинского района**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **Ростовская область, станция Тацинская, улица Ленина, 66**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности - **образование**

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ начального и основного общего образования**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте с пребыванием с 9.00 час. до 15.30 час.**  
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 6,5 лет до 16 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске – **нет;**

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата – **нет;**

нарушениями зрения, нарушениями слуха - **нет;**

нарушениями умственного развития: **нет.**

2.6. Плановая мощность: **250** посещаемость (количество обслуживаемых в день) **30**, вместимость, пропускная способность **46**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет.**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - отсутствует  
-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – **300м**

3.2.2. время движения (пешком) – **5мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **нет**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет;**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да..** Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К.О.С.Г.У.)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К.О.С.Г.У.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации 1го этажа)	ДЧ-И(К.О.С.Г.У.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(С.Г.У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(У.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О,С, Г,У).

#### 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП

5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ- 2021-2031 г.г.в рамках исполнения  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступность объекта для **всех категорий инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)


4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- да.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов- нет;

4.4.6. другое -

Комиссия по организации обследования доступности и паспортизации объекта и предоставляемых услуг МБОУ Ермаковская СОШ Верхнекольцовский филиал

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
1.	Председатель комиссии	Болотова Т.П	Заведующий филиалом	
2.	Члены комиссии	Купреева М.Е	завхоз	
		Дунаева С.М	Педагог-психолог	

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ Ермаковская СОШ  
А.М.Ткачев

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ Верхнекольцовского филиала  
МБОУ Ермаковской СОШ  
N 03



1. Общие сведения об объекте
- 1.1. Наименование (вид) объекта **Верхнекольцовский филиал  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ермаковская  
средняя общеобразовательная школа .**
- 1.2. Адрес объекта **347 085, Ростовская область, Тацинский район,  
х.Верхнекольцов ул. Школьная ,1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: **347085, Ростовская область,  
Тацинский район, х.Верхнекольцов улица Школьная, 1**  
- отдельно стоящее здание **2** этажей, **1763** кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), кв. м
- 1.4. Год постройки здания **1973**, последнего капитального ремонта **не  
проводился**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль  
**2021**, капитального **не планируется**
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  
наименование -согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное  
бюджетное образовательное учреждение Ермаковская средняя  
общеобразовательная школа Верхнекольцовский филиал .**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **347085, Ростовская  
область, Тацинский район, х.Верхнекольцов , ул. Школьная ,1**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление,**  
аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (**государственная,** негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,  
муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Отдел образования  
Администрации Тацинского района**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **Ростовская  
область, станица Тацинская, улица Ленина, 66**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,  
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,  
жилой  
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ начального и основного общего образования

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с пребыванием с 9.00 час. до 15.30 час

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 6.5 до 16 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске нет

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата- нет

нарушениями зрения -нет,

нарушениями слуха -нет,

нарушениями умственного развития- нет .

2.6. Плановая мощность: **250** посещаемость (количество обслуживаемых в день) **30** , вместимость, пропускная способность **46**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) отсутствует,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **300м**

3.2.2. Время движения (пешком) **5** мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>не нуждается</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>не нуждается</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Не нуждается</b>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<b>индивидуальное решение с ТСП</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Не нуждается</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>индивидуальное решение с ТСП</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>не нуждается</b>
8	Все зоны и участки	<b>индивидуальное решение с ТСП</b>

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

---

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)

## I Результаты обследования:

## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения рмаковской средней общеобразовательной школы Верхнекольцовский филиал Ростовская область, Тагинский район, хутор Верхнекольцов, ул. Школьная, 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, )	есть	-	7	Зона ожидания адаптирован для всех групп МГН	ДП-В	---	----
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть	-	8,8а	Доступна частично, поручни выполнены не по ГОСТу	ДП-И (О,С,Г,У)	Адаптировать поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Монтаж пандуса не возможен	—	---	---
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Лестничный пролёт входной группы не обустроен подъемным механизмом	ДП-И (К,О)	---	---
3.5	Двери	есть	-	8,8а	адаптированы	ДП-В	---	---
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	9	адаптированы	ДП-В	----	----

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный
-------------------------	------	---	---	------------------------------------	------	---------------------------------------	--------------------

**ИЗВывод по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестницы (внутри здания)	ДЧ-У	-	8,8а	Привести в соответствие поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ГОСТ Р 512-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо выполнить монтаж платформы с наклонным перемещением инвалидов для доступа инвалидов на кресло колясках в здание - СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

## I Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ермаковской средней общеобразовательной школы  
Верхнекольцовский филиал Ростовская область, Тагинский район, хутор Верхнекольцов, ул. Школьная, 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	10	Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло-коляске	ДП-В	При условии создания доступа для инвалидов на кресло колясках на этаж - обеспечить в кабинете доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски.	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках	ДП-В	Обеспечить доступность инвалидов колясочников	Ремонт текущий
-------------------------	------	---	---	--	------	---	----------------

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	-	10	Адаптировать кабинет для МГН по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения Ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках СП59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

## I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<i>Место приложения труда</i>	нет	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ермаковской средней общеобразовательной школы Верхнекольцовский филиал Ростовская область, Тагинский район, хутор Верхнекольцов, ул. Школьная, 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	<i>есть</i>	-	11, 12	<i>Не адаптированы для МГН – не соответствует</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Адаптировать для всех групп инвалидов</i>	<i>Ремонт капитальный</i>
5.2	Душевая/ ванная комната	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптировано для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить доступность всех групп МГН</i>	<i>Ремонт капитальный</i>

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	<i>ДЧ-И (О,С,Г,У)</i>	-	<i>10,11</i>	<i>Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по</i>

Туалетные комнаты				ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Ремонт капитальный.
-------------------	--	--	--	--

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт, (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетные комнаты для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло колясках- СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ермаковской средней общеобразовательной школы Верхнекольцовский филиал Ростовская область, Тагинский район, хутор Верхнекольцов, ул. Школьная, 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптированы для МГН.</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению .</i>	<i>Ремонт текущий</i>
6.2	Акустические средства	<i>нет</i>	-	-	<i>Не адаптированы для МГН.</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.</i>	<i>Ремонт текущий</i>
6.3	Тактильные средства	<i>нет</i>	-	-	<i>Не адаптированы для МГН.</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.</i>	<i>Ремонт текущий</i>
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптировано для всех групп МГН.</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить значимость для всех групп МГН.</i>	<i>Ремонт текущий</i>

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Визуальные средства</i>	<i>ДУ</i>	-		<i>Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий.</i>
<i>Акустические средства</i>	<i>ВНД</i>	-		<i>Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.</i>
<i>Тактильные средства</i>	<i>ВНД</i>	-		<i>Ремонт текущий. Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий.</i>

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».


**Фото №1 вход на территорию**



**Фото № 2 Дорожка**



**Фото №3 Лестница наружная**




**Фото 4 Пандус наружный**




**Фото 5 Входная площадка перед дверью.**



**Фото 6 Дверь ( входная)**



**Фото 7 Тамбур**




**Фото 8 Вестибюль**




**Фото 9 Лестница внутри здания слева**



**Фото 10 Лестница внутри здания справа**



**Фото 11 Пути эвакуации**



**Фото 12 Кабинетная форма обслуживания**



**Фото 13 Туалетная комната для девочек**



**Фото 13 Туалетная комната для мальчиков**

